



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Псковской области**

180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 92, тел. 8(8112)79-44-14, факс (8112) 79-44-09, e-mail: emercom@60.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 94, тел. 8(8112)79-49-88, факс (8112) 79-49-80, e-mail: od@60.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову**

180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 94, тел. 8(8112)79-49-89, факс (8112) 79-49-61, e-mail: ond.pskov@60.mchs.gov.ru

**Предписание об устранении нарушений обязательных  
требований пожарной безопасности от «31» августа 2023 г. № 2308/005-60/80-В/ПВП**  
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению  
Псковской области «Псковский агротехнический колледж», юридический адрес: 180020, г. Псков,  
Ленинградское ш., д. 24, ИНН 6018006396, ОГРН 1026000973712  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы по городу Пскову управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Псковской области о проведении внеплановой выездной  
проверки от «18» августа 2023 года № 2308/005-60/80-В/РВП в отношении учебного корпуса по  
адресу: 180005, г. Псков, Ленинградское ш., д. 24,

в период с «21» августа 2023 года по «31» августа 2023 года инспектором отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы по городу Пскову управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области, лейтенан-  
том внутренней службы Лагеревой Кристиной Николаевной  
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного  
пожарного надзора)

проведена: внеплановая выездная проверка  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заместитель  
директора по безопасности Устратов Сергей Николаевич  
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статье-  
ей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-  
ниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требо- ваний пожарной безопасности, с ука- занием конкретного места выявленно- го нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного право- вого акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок уstra- нения нару- шения обяза- тельных тре- бований по- жарной безо- пасности	Отметка о выполне- нии
1.	Кабельные линии и электропро- водка систем противопожарной защиты, систем обнаружения по- жара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,	ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о тре- бованиях пожарной безопасно- сти» ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1, ст. 82 ч. 2, ст. 83, ст. 103 ч. 2; ГОСТ	01.04.2024	

	аварийного освещения на путях эвакуации в здании учебного корпуса выполнены не сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.	Р53316-2009 п. 3.1; ГОСТ 31565-2012 таб. 2		
2.	Помещения спортивного зала не оборудованы АПС.	ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1; ст. 54; ст. 83; НПБ 110-03 п. 4; СП 486.1311500.2020 п. 4.4, п. 4.8, таб. 1	01.04.2024	
3.	Выставочный зал не оборудован АПС.	ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1; ст. 54; ст. 83; НПБ 110-03 п. 4; СП 486.1311500.2020 п. 4.4, п. 4.8, таб. 1	01.04.2024	
4.	Покрытие пола на путях эвакуации в коридоре 1 этажа (учебного корпуса 4-х этажного здания) выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (линолеум; соответствующие сертификаты не представлены).	ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1; ст. 53, ст. 134, таб. 28, таб. 3	01.11.2023	
5.	Покрытие пола на путях эвакуации в коридоре 2 этажа (учебного корпуса 4-х этажного здания) выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (линолеум; соответствующие сертификаты не представлены).	ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1; ст. 53, ст. 134, таб. 28, таб. 3	01.11.2023	
6.	Покрытие пола на путях эвакуации в коридоре 3 этажа (учебного корпуса 4-х этажного здания) выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (линолеум; соответствующие сертификаты не представлены).	ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1; ст. 53, ст. 134, таб. 28, таб. 3	01.11.2023	
7.	Покрытие пола на путях эвакуации в коридоре 4 этажа (учебного корпуса 4-х этажного здания) выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (линолеум; соответствующие сертификаты не представлены).	ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1; ст. 53, ст. 134, таб. 28, таб. 3	01.11.2023	
8.	Облицовка стен на путях эвакуации в коридоре 1 этажа (учебного корпуса 4-х этажного здания) выполнено из материала	ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1; ст. 53, ст.	01.11.2023	

	лов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 (масляная краска).	134, таб. 28, таб. 3		
9.	Облицовка стен на путях эвакуации в коридоре 2 этажа (учебного корпуса 4-х этажного здания) выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 (масляная краска).	ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1; ст. 53, ст. 134, таб. 28, таб. 3	01.11.2023	
10	Облицовка стен на путях эвакуации в коридоре 3 этажа (учебного корпуса 4-х этажного здания) выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 (масляная краска).	ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1; ст. 53, ст. 134, таб. 28, таб. 3	01.11.2023	
11	Облицовка стен на путях эвакуации в коридоре 4 этажа (учебного корпуса 4-х этажного здания) выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 (масляная краска).	ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1; ст. 53, ст. 134, таб. 28, таб. 3	01.11.2023	
12	Покрытие пола на путях эвакуации - тамбур перед костюмерной (учебного корпуса 4-х этажного здания) выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (линолеум; соответствующие сертификаты не представлены).	ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1; ст. 53, ст. 134, таб. 28, таб. 3	01.11.2023	
13	Дверь в коридоре спортивного зала, предусмотренная проектной документацией снята.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1, ст. 88; ППР в РФ п. 16д	01.11.2023	
14	Снята дверь, отделяющая правый коридор от холла первого этажа, предусмотренная проектной документацией.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1, ст. 88; ППР в РФ п. 16д	01.11.2023	
15	Лестница в правом крыле коридора первого этажа, ведущая к эвакуационному выходу наружу, высотой более 0,45 м не имеет ограждений с поручнями.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1, ст. 53; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5	01.11.2023	
16	Двери, отделяющие коридоры этажей от лестничных клеток (учебного корпуса 4-х этажного здания), не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1, СП 1.13130.2020 п. 4.4.6; ППР в РФ п. 24	01.11.2023	
17	Сняты двери, отделяющие ко-	ФЗ от 22.07.2008 г. №	01.11.2023	

	ридор от лестничной клетки второго этажа (учебного корпуса 4-х этажного здания), предусмотренные проектной документацией.	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1, ст. 88; ППР в РФ п. 16д		
18	В актовом зале учебного корпуса 4-х этажного здания руководитель организации не обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов, горючих декораций, сценического оформления огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.	ППР в РФ п. 95	01.11.2023	
19	Отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции из помещения актового зала учебного корпуса (4 этажного здания) без естественного проветривания при пожаре с высокой плотность пребывания людей (окна защиты металлическими профлистами).	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1, ст. 56; СП7.13130.2013 п. 7.2ж.; ППР в РФ п. 16 е.	01.04.2023	
20	Отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции из помещения спортивного зала учебного корпуса (4 этажного здания) без естественного проветривания при пожаре с высокой плотность пребывания людей (окна защиты поликарбонатом).	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1, ст. 56; СП7.13130.2013 п. 7.2ж.; ППР в РФ п. 16 е.	01.04.2023	
21	Коридор длиной более 15 м не оборудован системой вытяжной противодымной вентиляции (оконные проемы в складском и подсобном помещении на первом этаже в правом крыле здания учебного корпуса (4 этажного здания) служащие для естественного проветривания при пожаре со стороны улицы защищены поликарбонатом (оборудована теплица).	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1, ст. 56; СП7.13130.2013 п. 7.2; ППР в РФ п. 16 е.	01.04.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий:

1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи. Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внепланового контрольного (надзорного) мероприятия данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении обязательных нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объёме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

4) соблюдения требований пожарной безопасности, содержащихся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

5) соблюдения требований пожарной безопасности, содержащихся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий;
- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;
- содействовать деятельности добровольных пожарных;
- обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Лица, ответственные за нарушение требований пожарной безопасности, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание для исполнения получил(а):

Представитель по доверенности

Устратов Сергей Николаевич

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор ОНД и ПР по городу Пскову  
УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Псковской области  
лейтенант внутренней службы Лагерев К.Н.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы)

инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)